

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА
БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(ГОСПРОМНАДЗОР)

Р А З Р Е Ш Е Н И Е № 06-081-2012

(регистрационный номер)

На право изготовления элементов трубопроводов пара и горячей воды
(наименование вида работ и услуг)

III категории согласно перечню (приложение к разрешению
Госпромнадзора от 25.09.2012 № 06-081-2012).

Выдано Открытому акционерному обществу

(наименование и адрес юридического лица, его ведомственная принадлежность, адрес)

«Центроэнергомонтаж»

220030, г. Минск, пер. Велосипедный, 7

Свидетельство о государственной регистрации от “24” октября 2008 г.
Минский городской исполнительный комитет за № 100092167

(наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию)

Особые условия:

1. ОАО «Центроэнергомонтаж» несет ответственность за соответствие изготовленных элементов и деталей трубопроводов пара и горячей воды требованиям государственных стандартов, технических нормативных правовых актов, содержащих требования по промышленной безопасности действующих на территории Республики Беларусь.

2. Свидетельство об изготовлении элементов и деталей трубопроводов пара и горячей воды должны соответствовать приложению 3 Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

3. Копия разрешения на право изготовления элементов и деталей трубопроводов должна прилагаться к паспорту (свидетельству), входящему в комплект эксплуатационных документов по ГОСТ 2.601.

4. Госпромнадзор в пределах своей компетенции оставляет за собой право вносить изменения по вопросам промышленной безопасности в «Особые условия» в случае изменения технических нормативных правовых актов.

5. Для продления разрешения необходимо подать заявку в Госпромнадзор не позднее, чем за 60 дней до истечения срока действия разрешения.

Разрешение выдано на основании письма от 19.09.2012 № 04/4562,

(заявления, прилагаемых к нему документов и экспертного заключения)

экспертного заключения Госпромнадзора от 18.09.2012

Разрешение выдано “ 25 “ сентября 2012 г.

Разрешение действительно до 25 сентября 2017 г.

Заместитель начальника Департамента

(должность, подпись)

С.А.Захаревич

(инициалы, фамилия)

Внесены изменения (дополнения) на основании

(указываются документы, необходимые для внесения изменений (дополнений))

Выдано взамен ранее выданного разрешения

(номер, дата выдачи, срок действия)

М. П.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ПЕРЕЧЕНЬ
элементов трубопроводов пара и горячей воды III категории

№№ п/п	Наименование элемента	Наименование ТНПА	Р _у , МПа
1	Переходы сварные листовые	ТУ ВУ 100092167.004-2009	Р _у ≤ 2,5 МПа
2	Отводы секторные сварные	ТУ ВУ 100092167.003-2009	Р _у ≤ 2,5 МПа
3	Тройники сварные равнопроходные	ТУ ВУ 100092167.009-2009	Р _у ≤ 4,0 МПа
4	Тройники сварные переходные с накладкой	ТУ ВУ 100092167.012-2009	Р _у ≤ 4,0 МПа
5	Тройники сварные равнопроходные с накладкой	ТУ ВУ 100092167.011-2009	Р _у ≤ 4,0 МПа
6	Тройники сварные переходные	ТУ ВУ 100092167.010-2009	Р _у ≤ 4,0 МПа

Заместитель начальника Департамента

(должность, подпись)



С.А.Захаревич

(инициалы, фамилия)